



# SZKOŁA PODOFICERSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 86  
tel. (052) 349-84-00, 371-99-65 fax 375-30-77

www.sppsp.bydgoszcz.pl e-mail: sppspbydgoszcz@straz.gov.pl



Bydgoszcz, dn. 07 czerwca 2019 r.

SPT.236.13.2019

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dotyczy: wykonania przeglądu klimatyzacji dla Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy

Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy zamierza zlecić:

I. Wykonanie przeglądu klimatyzacji obejmującej min.:

- pomiar: temperatury skraplania, temperatury odparowania, ciśnienia czynnika chłodniczego,
- czyszczenie i odgrzybianie,
- sprawdzenie, czyszczenie i udrożnienie kanałów na skropliny,
- usunięcie drobnych niesprawności sprzętów (bez wymiany części),
- kontrola stanu izolacji, sterowania i automatyki.

Poniżej znajduje się wykaz urządzeń.

Lokalizacja	Producent	Czynnik	Układ urządzenia [wew. :zew.]	Ilość
SP PSP Bydgoszcz	Aircon	R410	1:1	2
	Daikin	R410	1:1	22
	LG	R22	1:1	1
	LG	R410	1:1	2
	McQuay	R407	2:1 multisplit	16
	MDV	R407	1:1	6
	Toshiba	R22	1:1	2
	Wirpol	R410	1:1	1
		1. Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna BS-4(50)-L.		1:1
Ośrodek Szkoleniowy SPPSP Tylna Góra gm. Koronowo	1. Rozdzielnica zasilająco-sterująca / Automatyka centrali wentylacyjnej N1-W1			
	CENTRALA VS-55-R-RHC prod. VTS		1:1	3
	Urządzenie klimatyzacyjne DAIKIN: FRQ 100 17V1B			2
	Suma			58

W przypadku zainteresowania proszę o podanie ceny za:

1. Wykonanie usługi przeglądu dla 1 kpl. urządzenia oraz przedstawienie zakresu czynności jakie wchodzi w zakres przeglądu.

Oferty można przesłać do dnia 21.06.2019 r. do godz. 12:00 w następujący sposób:

1. Poczta elektroniczną na adres: [zampub@sppsp.bydgoszcz.pl](mailto:zampub@sppsp.bydgoszcz.pl) lub
2. Faxem na numer: 52 3753077 lub
3. Poczta na adres: Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy, ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz.

W imieniu Zamawiającego sprawę prowadzi: st. sekc. Hubert Chudański, tel. 52 3498483,  
kpt. Damian Cieślak, tel. 52 3498489.

KOMENDANT  
SZKOŁY PODOFICERSKIEJ PSP  
w Bydgoszczy  
st. bryg. mgr inż. Jacek Antos

*DCCC*